

Bezugsjahr: 2018

## Veröffentlichungen nach StromNZV

### Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	12.714 kW
	Lastverlauf	Separate Veröffentlichung
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.528 kW
	Summenlast der Netzverluste	305 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	3.528 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	12.714 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	50.853.310 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	704.141 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.913.765 kWh
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

### Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach § 12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.