

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	32,0	131,0	km	
	Freileitung	1,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			24.270	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		51.219.291	26.009.785	28.871.439	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		53	83	6383	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			10.102	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			3,48	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			6,06	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,66%	0,73%	1,84%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	338.160	190.561	531.396	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.060.117	kWh
	Kosten der Verlustenergie	noch nicht bekannt		-	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			0,00	Ct/kWh